

(주)포스코이앤씨

더샵 소양 스타리버

신축 공동주택 공기질 측정 결과서

2025. 8.



(주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute Co., Ltd.

①시료채취일자		2025.07.22. 2025.08.05		신축 공동주택 실내공기질 측정결과서				③시설 명칭		신축공동주택		
②시료분석기간		2025.07.22. ~2025.08.18.										
시 공 자	④상호(사업장명칭)		㈜포스코이앤씨 더샵 소양 스타리버									
	⑤소재지		강원도 춘천시 소양로2가 7-2번지									
	⑥공동주택 현황		공급세대		세대별 규모							
					39 m ²	59 m ²	75A m ²	75B m ²	84A m ²	84B m ²	84C m ²	112 m ²
		1039세대	40세대	365세대	74세대	151세대	236세대	95세대	36세대	42세대		
측 정 자	⑦상호(사업장명칭)		㈜푸른환경산업연구소				⑧성명(대표자)		김 홍 기			
	⑨소재지		서울시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3~4층 (전화번호: 02-583-0203)									
	⑩시료채취자		진 필 화 (서명), 이 승 연 (서명) 김 승 영 (서명)				⑪분석기술인		이 민 주 (서명)			
						⑫책임기술인		전 민 철 (서명)				
⑬공동주택 공기질 측정결과 (단위:µg/m ³ 또는 Bq/m ³)												
항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	온도 (°C)	습도 (%)	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스티렌		
권고기준	-	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하		
1차점	2025.07.22. (13:02~14:04)	101동 602호	29.8	65.0	107.9	406.6	불검출	24.1	38.2	11.4		
2차점	2025.07.22. (13:15~14:17)	102동 302호	30.4	69.0	158.1	510.2	불검출	28.9	49.9	18.6		
3차점	2025.07.22. (14:24~15:26)	103동 1701호	30.9	72.0	129.0	814.1	불검출	26.2	43.4	21.0		
4차점	2025.07.22. (14:32~15:34)	104동 305호	29.5	68.0	105.0	294.5	불검출	23.1	28.4	6.9		
5차점	2025.07.22. (15:42~16:44)	105동 1203호	29.8	70.0	136.1	740.9	불검출	13.4	18.6	21.5		
6차점	2025.07.22. (15:50~16:52)	106동 1304호	27.8	74.0	163.5	958.9	불검출	17.3	26.5	26.5		
7차점	2025.08.05. (13:00~14:00)	107동 1401호	28.5	50.0	114.8	208.7	불검출	9.9	17.0	3.8		
8차점	2025.08.05. (13:10~14:10)	108동 302호	28.2	51.0	106.5	166.6	불검출	4.8	7.1	2.1		

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동·호수)	온도 (°C)	습도 (%)	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하
9지점	2025.08.05. (14:25~15:25)	109동 2401호	28.4	51.0	157.5	269.3	불검출	6.8	11.8	4.6
10지점	2025.07.22. (14:30~15:30)	109동 2402호	31.5	70.0	141.0	933.8	불검출	11.0	15.5	14.3
11지점	2025.08.05. (14:35~15:35)	110동 1001호	28.8	53.0	114.7	132.3	불검출	5.3	8.5	2.9
12지점	2025.07.22. (15:58~16:58)	111동 304호	30.5	80.0	135.6	404.3	불검출	17.4	19.5	14.0
평균					130.8	486.7	불검출	15.7	23.7	12.3

「실내공기질관리법」제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 신축 공동주택
측정결과를 위와 같이 제출합니다.

2025년 8월 18일

대표자 성명 김 홍 기 (서명 또는 인)



* 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

(주)포스코이앤씨 더샵 소양 스타리버 신축공사(공고)

시공자	상호(사업장명칭)	(주)포스코이앤씨			성명(대표자)			정 희 민			
	주 소	강원특별자치도 춘천시 소양로2가 7-2번지									
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
			39 m ²	59 m ²	75A m ²	75B m ²	84A m ²	84B m ²	84C m ²	112 m ²	
1039세대		40세대	365세대	74세대	151세대	236세대	95세대	36세대	42세대		
	사업계획 승인일	2016년 06월 29일									
측정자	상 호	(주)푸른환경산업연구소			등 록 번 호			114-86-35480			
	소재지	서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3~4층			(전화번호:02-583-0203)						

공동주택 공기질 측정결과 (단위:µg/m³ 또는 Bq/m³)

항 목	측정 일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고 기준	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	2025.07.22. (13:02~14:04)	101동 602호	남서	107.9	406.6	불검출	24.1	38.2	11.4
	입주예정자 입회 여부			입회					
2지점	2025.07.22. (13:15~14:17)	102동 302호	남	158.1	510.2	불검출	28.9	49.9	18.6
	입주예정자 입회 여부			입회					
3지점	2025.07.22. (14:24~15:26)	103동 1701호	남동	129.0	814.1	불검출	26.2	43.4	21.0
	입주예정자 입회 여부			입회					
4지점	2025.07.22. (14:32~15:34)	104동 305호	남서	105.0	294.5	불검출	23.1	28.4	6.9
	입주예정자 입회 여부			입회					
5지점	2025.07.22. (15:42~16:44)	105동 1203호	남동	136.1	740.9	불검출	13.4	18.6	21.5
	입주예정자 입회 여부			입회					
6지점	2025.07.22. (15:50~16:52)	106동 1304호	남동	163.5	958.9	불검출	17.3	26.5	26.5
	입주예정자 입회 여부			입회					
7지점	2025.08.05. (13:00~14:00)	107동 1401호	남	114.8	208.7	불검출	9.9	17.0	3.8
	입주예정자 입회 여부			입회					
8지점	2025.08.05. (13:10~14:10)	108동 302호	남동	106.5	166.6	불검출	4.8	7.1	2.1
	입주예정자 입회 여부			입회					
9지점	2025.08.05. (14:25~15:25)	109동 2401호	남서	157.5	269.3	불검출	6.8	11.8	4.6
	입주예정자 입회 여부			입회					

10지점	2025.07.22. (14:30~15:30)	109동 2402호	남서	141.0	933.8	불검출	11.0	15.5	14.3
	입주예정자 입회 여부			입회					
11지점	2025.08.05. (14:35~15:35)	110동 1001호	남동	114.7	132.3	불검출	5.3	8.5	2.9
	입주예정자 입회 여부			입회					
12지점	2025.07.22. (15:58~16:58)	111동 304호	남	135.6	404.3	불검출	17.4	19.5	14.0
	입주예정자 입회 여부			입회					
평 균				130.8	486.7	불검출	15.7	23.7	12.3

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025 년 08 월 18 일

제출자 (주)포스코이앤씨 대표이사 정 희 민 (서명 또는 인)

강원특별자치도 춘천시장 귀하

첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------